

# Акт

**Ввода в эксплуатацию и комплексного апробирования автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа.**

« 01 » марта 2016 г.

г. Череповец

Наименование объекта, адрес: Офис ТСЖ «УЮТ-24» ул. Первомайская 24  
Наименование эксплуатирующей организации (заказчик) ТСЖ «УЮТ-24»  
Наименование монтажной организации (исполнитель): ООО «Технический центр «Системы телемеханики» на основании лицензии МЧС России № 35-Б\00029 от 19.09.2014 г.

В составе комиссии:

Представитель эксплуатирующей организации (должность, Ф.И.О.): Председатель Кошелева Т. В.

Представитель обслуживающей организации (должность, Ф.И.О.): эл/монтер Любимова О. Д.

Руководитель монтажной организации (должность, Ф.И.О.): ген. директор Малахов С.Л.

Выполнили проверку работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа «01» марта 2016 г. Системы установлены и введены в эксплуатацию 2016г организацией ООО «Технический центр «Системы телемеханики»

На объекте установлено и проверено следующее оборудование:

| № п/п                        | Оборудование                | Наименование  | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|--------|------------|
| <b>Пожарная сигнализация</b> |                             |               |            |        |            |
| 1                            | ПКП                         | ST 9000 GSM   | Шт.        | 1      |            |
| 2                            | Пульт управления            | NX-108        | Шт.        | 1      |            |
| 3                            | Извещатель пожарный дымовой | ИПД-3,2       | Шт.        | 2      |            |
| 4                            | Извещатель пожарный ручной  | ИПР-3 СУ      | Шт.        | 1      |            |
| 5                            | Аккумулятор                 | 4,5 А/ч       | Шт.        | 1      |            |
| <b>СОУЭ 2 типа</b>           |                             |               |            |        |            |
| 1                            | Оповещатель свето-звуковой  | «Маяк-12КП»   | Шт.        | 1      |            |
| 2                            | Оповещатель световой        | Табло «Выход» | Шт.        | 1      |            |

Проводка систем проложена кабелем КПКВ нг-FRLS - 2\*2\*0,5 открыто по стенам и потолкам в кабель-канале(гофра-трубе).

При проверке работоспособности установлено:

- В режимах «Тревога» и «Дежурный» система работает: хорошо, прохождение сигнала: норма.
- АПС выдает управляющий сигнал на запуск СОУЭ

Информация о срабатывании АПС (сигналы пожар и неисправность) выводится на пульт ОБ «Глобус-СТМ».

Заказчик обязан эксплуатировать установку в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Комиссия:

Представитель эксплуатирующей организации

Представитель обслуживающей организации

/Руководитель монтажной организации



Кошелева Т. В.

Любимова О. Д.

Малахов С.Л.