

АКТ

проверки работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа

«03» марта 2016 г.

г. Череповец

Наименование объекта, адрес: Офис ТСЖ «УЮТ-24» ул. Первомайская 24

Наименование эксплуатирующей организации (заказчик) ТСЖ «УЮТ-24»

Наименование обслуживающей организации (исполнитель): ООО «Технический центр

«Глобус-СТМ» на основании лицензии МЧС России № 35-Б/00079 от 23.06.15 г., договор № 053/16

В составе комиссии:

Представитель эксплуатирующей организации (должность, Ф.И.О.): Председатель Кошелева Т. В.

Представитель обслуживающей организации (должность, Ф.И.О.): эл/монтер Любимова О. Д.

Руководитель обслуживающей организации (должность, Ф.И.О.): ген. директор Шурымов Р. В.

Выполнили проверку работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа «03» марта 2016 г.

Системы установлены и введены в эксплуатацию 2016г организацией ООО «Технический центр «Системы телемеханики» согласно проекта _____, разработанного _____

На объекте установлено и проверено следующее оборудование:

№ п/п	Оборудование	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
Пожарная сигнализация					
1	ПКП	ST 9000 GSM	Шт.	1	
2	Пульт управления	NX-108	Шт.	1	
3	Извещатель пожарный дымовой	ИПД-3,2	Шт.	2	
4	Извещатель пожарный ручной	ИПР-3 СУ	Шт.	1	
5	Аккумулятор	4,5 А/ч	Шт.	1	
СОУЭ 2 типа					
1	Оповещатель свето-звуковой	«Маяк-12КП»	Шт.	1	
2	Оповещатель световой	Табло «Выход»	Шт.	1	

Проводка систем проложена кабелем КПКВнг FRLS -2x2x0,5 открыто по стенам и потолкам в кабель-канале

Информация о срабатывании АПС (сигналы пожар и неисправность) выводится на пульт ПЦН ООО «Охранное бюро «Глобус-СТМ».

При проверке работоспособности установлено:

В режимах «Тревога» и «Дежурный» система работает: хорошо, прохождение сигнала: норма.

Заказчик обязан эксплуатировать установку в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, а в случае обнаружения неисправности немедленно ставить в известность ООО «Технический центр «Глобус-СТМ» по т. 25-19-33.

Комиссия:

Представитель эксплуатирующей организации _____ Кошелева Т. В.

Представитель обслуживающей организации _____ Любимова О. Д.

Руководитель обслуживающей организации _____ Шурымов Р. В.

