

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

АКТ

проведения испытаний на прочность и плотность
оборудования теплового пункта

от 30 июля 20 18 г.

На объекте ТСЖ "УЮТ-24", дог. № 1296/Э от 01.12.2012 г.

(наименование Потребителя, № договора)

по адресу: ул. Первомайская 24, 1ТП, МКД

Произведены испытания на прочность и плотность давлением $P =$ 10 кгс/см²

теплового пункта, водоподогревателя
(тепловой пункт, водоподогреватель)

В течение 10 минут падение давления составило 0 кгс/см².

17, 18 испытания на прочность и плотность выдержал (не выдержал).

(тепловой пункт, водоподогреватель)

Представитель ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» техник ОЭН Глебова С.Л.

(должность, Ф.И.О.)

подпись Глебова С.Л.

Представитель Потребителя председатель Кошелева Т.А.

(должность, Ф.И.О.)

подпись Кошелева Т.А.