

проверки готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг.

г. Череповец

(место составления акта)

" 08 "

09

2017 г.

(дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением мэрии г. Череповец № 449-р от 04.05.2017 г.,  
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от  
" 25 " мая 2017 г., утвержденной и.о. заместителя мэра города А.А. Николаевым,

с " 01 " июня 2017 г. по " 15 " сентября 2017 г. в соответствии с **Федеральным  
законом** от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду ТСЖ "УЮТ-24" дог. №1296/Э от  
01.12.2012 г.

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка  
готовности к отопительному периоду)

Кошелева Т.В.-председатель правления ТСЖ «Уют-24», н.т. 89211467613

(Ф.И.О., должность, телефон; руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении  
следующих объектов:

1. МКД, ул. Первомайская 24

В результате проверки установлено:

1) оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

выдержало

(выдержало / не выдержало)

2) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

произведена

(произведена / не произведена)

3) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

отсутствуют

(отсутствуют / имеются)

4) автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

в неисправном состоянии на систему ГВС

(в исправном / неисправном состоянии)

5) пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов установлены

(установлены / не установлены)

6) трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

в удовлетворительном состоянии

(в удовлетворительном / неудовлетворительном состоянии)

7) приборы учета тепловой энергии

допущен в эксплуатацию в количестве 1 шт

(допущены / не допущены в эксплуатацию в количестве \_\_\_\_\_ шт.)

8) паспорта на тепловые пункты в наличии

(в наличии / отсутствуют)

9) протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную  
эксплуатацию тепловых энергоустановок предоставлен

(предоставлен / не предоставлен)

10) задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

имеется в размере 65139,07руб на 01.09.2017 г.

(отсутствует / имеется в размере)

Представители ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»:

Техник ОЭН \_\_\_\_\_ / 3.Ю. Лаврова /

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ЭСУ \_\_\_\_\_ / Т.Ч. Столбовская /

11) тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии,

тепловых сетей на балансе у потребителя нет

(в удовлетворительном / неудовлетворительном состоянии)

Представитель МУП «Теплоэнергия» \_\_\_\_\_ / С.В. Гордин /

