

проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 гг.

г. Череповец
(место составления акта)" _____ " _____ 20__ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением мэрии г. Череповец № 573 от 09.06.2018 г.,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от
" 01 " июня 2018 г., утвержденной и.о. заместителя мэра города А.А. Николаевым,
с " 01 " июня 2018 г. по " 15 " сентября 2018 г. в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
провела проверку готовности к отопительному периоду ТСЖ "УЮТ-24" дог. №1296/Э от
01.12.2012 г.

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка
готовности к отопительному периоду)

Кошелева Т. В. – председатель правления, т.89211467613

(Ф.И.О., должность, телефон; руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:

1. МКД - ул. Первомайская д.24

В результате проверки установлено:

1) оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

выдержало

(выдержало / не выдержало)

2) промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

произведена

(произведена / не произведена)

3) прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

отсутствуют

(отсутствуют / имеются)

4) автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

в исправном состоянии на систему ГВС

(в исправном / неисправном состоянии)

5) пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов установлены

(установлены / не установлены)

6) трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

в удовлетворительном состоянии

(в удовлетворительном / неудовлетворительном состоянии)

7) приборы учета тепловой энергии

допущен в эксплуатацию в количестве – 1 шт.

(допущены / не допущены в эксплуатацию в количестве _____ шт.)

8) паспорта на тепловые пункты в наличии

(в наличии / отсутствуют)

9) протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию тепловых энергоустановок предоставлен

(предоставлен / не предоставлен)

10) тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии,

тепловых сетей на балансе у потребителя нет

(в удовлетворительном / неудовлетворительном состоянии)

11) задолженность за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель

отсутствует на 03.09.2018г.

(отсутствует / имеется в размере)

Представители ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»:

Объект принят к отопительному периоду 2018-2019гг. с замечанием (автоматика).

Техник ОЭН _____ / С. Л. Глебова /

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник СРиОТС _____ / А. С. Шихов /

Начальник Управления по сбыту _____ / Т.Ч. Столбовская /

12) утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

(в удовлетворительном / неудовлетворительном состоянии)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду установлена:

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Представитель ДЖКХ заместитель начальника ДЖКХ _____ / О.А. Салтыкова/
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__/г.*
Перечень замечаний в 1 экз. на 1 листе

Председатель комиссии: _____ / И. В. Матросов /
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _____ / А.А. Николаев /
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ / О.К. Фомичев /
(подпись, расшифровка подписи)

_____ / О.А. Салтыкова /
(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта _____ /
получил:

"24" 09 2018г. Президент Вексельберг Лосева И.В.
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

" " 20__ г. _____
(подпись, расшифровка подписи председатель Совета МКД**)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

** При наличии Совета многоквартирного дома

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении
требований по готовности к акту

№ _____ от “ _____ ” _____ 2018 г.

проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019гг.

1. В нарушение п. 9.3.2. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 года № 115, система отопления не оборудована приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя.

Начальник ОЭН ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

Л.А. Саминская