

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

АКТ

проверки (установки) дросселирующих устройств

от 07.08 2017 г.

На объекте ТСЖ "УЮТ-24", дог. № 1296/Э от 01.12.2012 г.
(наименование потребителя, № договора)

по адресу ул. Первомайская 24, 1ТП, МКД

произведена проверка/установка дросселирующих устройств.

В результате чего выявлено: замечаний нет

Замечания устранить до « » 20 г.

Установлено (заменено) дросселирующее устройство:

№ элеватора	L _{элеватора} , мм	D _{горловины} , мм	d _{сопла} , мм	L _{сопла} , мм	Место установки шайбы	d _{шайбы} , мм
<u>5</u>	<u>620</u>	<u>35</u>	<u>15.5</u>	<u>128</u>	<u> </u>	<u> </u>

Дросселирующие устройства опломбированы.

• Представитель ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» техник СЭН Лаврова З.Ю.
(должность, Ф.И.О.)
 подпись

Представитель Потребителя председатель Кошелева Т.В.
(должность, Ф.И.О.)
 подпись