

**АКТ №ГРО091491-001 технического обслуживания
внутридомового газового оборудования многоквартирного дома**

Объект газификации Многоквартирный домАдрес объекта газификации 162612, Вологодская обл, г Череповец, ул Первомайская, д. 24Дата и время начала и окончания работ 21.12.2020г. 13.30-15.00Руководитель работ Старший мастер Сухарева Надежда Николаевна

(должность, Ф.И.О.)

Состав бригады и отметка о получении инструктажа о мерах безопасности:

Фамилия И.О.	Профессия	Инструктаж получил (подпись)
Землянкина Елена Юрьевна	Слесарь ЭРГО 3 разряд	
Смирнов Вячеслав Геннадьевич	Слесарь ЭРГО 4 разряд	
Грудин Андрей Гурьевич	Слесарь ЭРГО 4 разряд	
Круглов Иван Григорьевич	Слесарь ЭРГО 4 разряд	
Иванушкова Татьяна Викторовна	Слесарь ЭРГО 3 разряд	
Черняева Людмила Михайловна	Слесарь ЭРГО 3 разряд	

Работа производится в соответствии с производственной инструкцией № 28

Задание выдал, инструктаж о мерах безопасности провёл: Старший мастер Сухарева Надежда Николаевна

(должность, Ф.И.О., подпись)

**Выполнено техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО)
многоквартирного дома (МКД):**

Вид ВДГО	Характеристика ВДГО
Внутридомовой газопровод в МКД	550,57 (п.м.)
Фасадный газопровод МКД	0,109 (км)
Соединения на надземном/фасадном газ-десвыше 50 мм (с лестницей)	3,6 (10 шт)
Соединения на надземном/фасадном газ-де до 32 мм (с лестницей)	0,8 (10 шт)

Устранены неисправности:

Все резьбовые соединения и сварные стыки на внутридомовом и фасадном газопроводе проверены прибором ФП21 №1901065 и пеной "Гюлофлекс". Выявленная утечка газа в кран на вводном газопроводе в 4 подъезде, устранена смазкой крана.

В результате проведенного ТО ВДГО МКД выявлено:

Провода соприкасаются с внутридомовым газопроводом 1 и 2 стояка в 3 и 4 подъезде, провода необходимо убрать.

Вышеперечисленные услуг выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий к объёму и качеству услуг не имеет.

Руководитель работ (исполнитель)

Заказчик (представитель заказчика)



подпись

подпись

Сухарева Надежда Николаевна

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

Работы по техническому обслуживанию выполнены в соответствии с заключенным договором с Уют-24 ТСЖ
№5037-4/09-121601 от 28.09.2017