




# АО "Газпром газораспределение Вологда"

Срок хранения: 3 года


## АКТ №ГРО039637-001 технического обслуживания внутридомового газового оборудования многоквартирного дома

Объект газификации Многokвартирный дом  
 Адрес объекта газификации 162605, Вологодская обл, г Череповец, ул Первомайская, д. 24  
 Дата и время начала и окончания работ 13.04.2022 г. с 8-30-00 до 15-00 ч.  
 Руководитель работ Мастер Бундина Татьяна Вадимовна  
(должность, Ф.И.О.)

Состав бригады и отметка о получении инструктажа о мерах безопасности:

Фамилия И.О.	Профессия	Инструктаж получил (подпись)
Смирнов Вячеслав Геннадьевич	Слесарь по ЭиРГО 4 р.	
Грудин Андрей Гурьевич	Слесарь по ЭиРГО 4 р.	
Круглов Иван Григорьевич	Слесарь по ЭиРГО 4 р.	

Работа производится в соответствии с производственной инструкцией № 28

Задание выдал, инструктаж о мерах безопасности провёл: Мастер Бундина Татьяна Вадимовна   
(должность, Ф.И.О., подпись)

### Выполнено техническое обслуживание (ТО) внутридомового газового оборудования (ВДГО) многоквартирного дома (МКД):

Вид ВДГО	Характеристика ВДГО
Внутридомовой газопровод в МКД	550,57 (п.м.)
Фасадный газопровод МКД	0,109 (км)
Соединения на надземном/фасадном газ-десвыше 50 мм (с лестницей)	3,6 (10 шт)
Соединения на надземном/фасадном газ-де до 32 мм (с лестницей)	0,8 (10 шт)


Устранены неисправности:

утечек газа не выявлено

В результате проведенного ТО ВДГО МКД выявлено:

**провода на газопроводе 1и 2 стояков в 1 подъезде; провода на 1,2,3 стояках в 3 подъезде;  
их необходимо убрать с газопровода**

Вышеперечисленные услуг выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий к объёму и качеству услуг не имеет.

Руководитель работ (исполнитель)  Т.В. Бундина инициалы, фамилия  
 Заказчик (представитель заказчика) \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия



Работы по техническому обслуживанию выполнены в соответствии с заключенным договором с Уют-24 ТСЖ №17-4/09-121601 от 28.09.2017