

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»
Акт о выполненных мероприятиях по подготовке к отопительному периоду
от «22» 08 2023

На объекте ТСЖ «УЮТ-24» дог. № 1296 от 01.12.2012 г.
(наименование Потребителя, № договора)
по адресу: ул. Первомайская 24, 1ТП

Промывка системы отопления

Произведена (не произведена) промывка системы отопления (вентиляции) гидропневматическим способом

Представитель ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» техник ОЭН Серебрякова Дарья Владимировна
(должность, Ф.И.О.)

ПОДПИСЬ [Подпись]

Представитель Потребителя ✓
(должность, Ф.И.О.)

ПОДПИСЬ ✓

Проведения испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта
✓ 22.08.2023

Произведены испытания на прочность и плотность давлением $P =$ 10 кгс/см²
7.17, 13.17
(тепловой пункт, водоподогреватель)

В течение 10 минут падение давления составило 0 кгс/см².
7.17, 13.17 испытания на прочность и плотность выдержал (не выдержал).
(тепловой пункт, водоподогреватель)

Представитель ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» техник ОЭН Серебрякова Дарья Владимировна
(должность, Ф.И.О.)

ПОДПИСЬ [Подпись]

Представитель Потребителя ✓ Черсеребеев Александр Александрович
(должность, Ф.И.О.)

ПОДПИСЬ [Подпись]

Установка контрольных пломб
✓ 22.08.2023

В связи с окончанием работ по подготовке к отопительному периоду 2023-2024 года произведено закрытие запорной арматуры с установкой контрольных пломб на подающем и обратном трубопроводах на СО в ТП, на спускниках и воздушниках на вводе в ТП на подающем и обратном трубопроводах

(на подающем, обратном трубопроводах на тепловой сети, в тепловой камере, на вводе в т/п, в т/п, на отдельной врезке, на систему отопления, ГВС, вентиляции; на подводке ГВС, на спускниках, на штуцерах)

При температуре наружного воздуха ниже 0°C и отсутствии циркуляции в системах теплоснабжения принять меры по размораживанию систем теплоснабжения (системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, наружных тепловых сетей).

Подключение производится по заявке установленного образца.

В случае самовольного повреждения установленных пломб и открытия арматуры будет составлен Акт о самовольном подключении и применены меры административного и гражданско-правового воздействия.

Представитель ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» техник ОЭН Серебрякова Дарья Владимировна
(должность, Ф.И.О.)

ПОДПИСЬ [Подпись]

Представитель Потребителя ✓ Черсеребеев Александр Александрович
(должность, Ф.И.О.)

ПОДПИСЬ [Подпись]

Одним из требований для получения Акта проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 годов является **ОТСУТСТВИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ** за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель п.п.14 п.1V Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Бездоговорное/безучетное потребление не выявлено
(выявлено/не выявлено)

Экземпляр акта получил ✓ [Подпись] [Подпись]
Подпись Ф.И.О.